




a) Türen


Verbesserung der Fugendichtheit (a-Wert) mit HEBGO-Dichtungen (Zusammenfassung der Resultate).

Die erste Prüfung erfolgte ohne Dichtung, die zweite mit eingebauter HEBGO-Dichtung.

Die Originale der Atteste sind beim Hersteller einzusehen. Kopien können via Fachhandel kostenlos bezogen werden.




ohne Dichtung 0.660
mit Dichtung HEBGO Nr. 126/526 0.010




ohne Schwellendichtung 0.581
mit Dichtung HEBGO Nr. 125/654 0.043


b) Fenster



ohne Dichtung 0.636
mit Dichtung HEBGO Nr. 526 0.060



ohne Dichtung 0.719
mit Dichtung HEBGO Nr. 121/526 0.087



ohne Dichtung 0.725
mit Dichtung HEBGO Nr. 139/639 0.108